



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. К.Маркса, д.4Б, г. Ставрополь 355000, тел: (8652) 26-48-57, факс: (8652) 26-35-12

ПРЕДПИСАНИЕ

24 октября 2017 г.

ст. Стодеревская


№5330-Р-ПЛ-К12.6-15

16 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 17 «Колосок» Курского муниципального района Ставропольского края
ИНН 2612018390**


Выдано: муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 17 «Колосок» Курского муниципального района Ставропольского края
Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора
Лицо, проводившее проверку: Конев Сергей Валентинович - государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю
В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласн , распоряжения от 20.09.2017 г. № 5330-Р-ПЛ-К12.6 , утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С.Рубан в присутствии:
Сушко Ирины Александровны - заведующей МКДОУ № 17;
Назаренко Татьяны Ивановны – завхоза МКДОУ № 17,
выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В щитах освещения на коммутационных аппаратах, не выполнены надписи с наименованием оборудования, к которому они относятся	ПТЭЭП п.2.5.3	24.11.2017
2.	Не окрашены в черный цвет стальные заземляющие проводники, проложенные открыто	ПТЭЭП п.2.7.7	24.11.2017
3.	У мест ввода заземляющего проводника	ПУЭ п.1.7.118	24.11.2017

	отсутствует опознавательный знак 		
4.	Не доукомплектован запас медикаментов в аптечке первой помощи	ПТЭЭП п.1.7.15	24.11.2017
5.	Не оформлен журнал учета и содержания средств защиты	ППиИСЗ п.1.4.2 прил.1	24.11.2017
6.	Не составлен перечень защитных средств	ППиИСЗ п.1.2.3	24.11.2017
7.	Средства защиты и инструменты не подвергнуты лабораторным испытаниям в соответствии с действующими правилами	ПТЭЭП п.1.7.3	24.11.2017
8.	Не укомплектованы объекты (электроустановки), средствами защиты в соответствии с нормами комплектования	ППиИСЗ прил.8	24.11.2017
9.	Руководителем учреждения не определено место хранения защитных средств	ПП и ИСЗ п.1.2.1	24.11.2017
10.	Отсутствует должностная инструкция лица, ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п.1.8.1	24.11.2017
11.	Не разработана и не утверждена инструкция по охране труда оператора ПЭВМ	ПТЭЭП п.1.8.1	24.11.2017

О выполнении настоящего предписания в срок до «27» ноября 2017 г. уведомить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. К.Маркса, д.4 Б и копию направить по адресу: 357600 г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д.15, тел.(887934) 5-86-87 отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю, - на имя государственного инспектора Конев С.В. Принять к сведению, что ч. 1 ст.19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль(надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
государственный инспектор
отдела энергетического
надзора по
Ставропольскому
краю



С.В.Конев
(расшифровка подписи)

.....
.....
(должность)

(подпись)

С предписанием проверки ознакомлен(а):

Сушко Ирина Александровна-
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующая МКДОУ №17

24 октября 2017г.

(дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц) проводивши проверку)